



201919114517

报告编号: SZWX(W) 20200829001

检 测 报 告

Test Report

委 托 方: 深圳市贝爱佳诺托育服务有限公司

检测单位: 深圳市五行检测科技有限公司

检测项目: 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC

签发日期: 2020 年 8 月 29 日

深 圳 市 五 行 检 测 科 技 有 限 公 司



注 意 事 项

- 1、本报告只适用于检测项目的范围。
- 2、本报告仅对来样或采样分析结果负责。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告无本公司专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、报告无检验、审核、批准人签字无效。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。
- 8、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 9、 未经本公司同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

本机构通讯资料 （Contact of the SZWXT）：

检测机构：深圳市五行检测科技有限公司

联系电话：0755-23006659

电子邮件：1143751470@qq.com

联系地址：深圳市宝安区西乡街道乐群社区金海路 19 号乐群综合楼 A1
栋 611



检 测 报 告

第 1 页 共 2 页

受检单位	深圳市贝爱佳诺托育服务有限公司		
单位地址	深圳市南山区西丽茶文路研枫科技大厦二楼		
采样日期	2020 年 8 月 26 日	检测日期	2020 年 8 月 26 日至 8 月 29 日
采样人员	阮伟强、阮利锋	分析人员	卢宥霖
检测项目	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC		
检测仪器及 不确定度	SZWX0005 紫外可见分光光度计[扩展不确定度波长:(400-900)nmU=0.7nm,透射比: U=0.7%, k=2] SZWX0016、SZWX0019、SZWX0039 大气恒流采样器[扩展不确定度:Urel=2.5%,k=2] SZWX0001 气相色谱仪[扩展不确定度:Urel=6.0%,k=2]		
检测依据	《公共场所卫生检验方法第 2 部分: 化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 (7.2) 《居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB 11737-1989 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 附录 C 室内空气中总挥发性有机化合物 (TVOC) 的测定		
评价依据	《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)		
结论	各项检测指标均符合国家标准		
备注: 1. “<” 表示该项目检测结果低于方法检出下限; 2. 甲醛的检出下限为: 0.01mg/m³; 3. 苯、甲苯、二甲苯的检出下限分别为: 0.025mg/m³, 0.05mg/m³, 0.1mg/m³; 4. TVOC 的检出下限为: 0.5ug/m³。			

检 测 结 果

第 2 页 共 2 页

采样点位	样品编号	测试项目	单位	测试结果	《室内空气质量标准》 (GB/T18883-2002)	结果评价
感统室 1#	YP200826043 /044	甲醛	mg/m ³	0.019 *	≤0.10	合格
	YP200826048 /049	TVOC	mg/m ³	0.3476 *	≤0.60	合格
	YP200826053 /054	苯	mg/m ³	0.030 *	≤0.11	合格
		甲苯	mg/m ³	<0.05 *	≤0.20	合格
		二甲苯	mg/m ³	0.124 *	≤0.20	合格
清华班 2#	YP200826045	甲醛	mg/m ³	0.021	≤0.10	合格
	YP200826050	TVOC	mg/m ³	0.3090	≤0.60	合格
	YP200826055	苯	mg/m ³	<0.025	≤0.11	合格
		甲苯	mg/m ³	<0.05	≤0.20	合格
		二甲苯	mg/m ³	<0.1	≤0.20	合格
剑桥班 3#	YP200826046	甲醛	mg/m ³	0.025	≤0.10	合格
	YP200826051	TVOC	mg/m ³	0.3832	≤0.60	合格
	YP200826056	苯	mg/m ³	<0.025	≤0.11	合格
		甲苯	mg/m ³	<0.05	≤0.20	合格
		二甲苯	mg/m ³	0.121	≤0.20	合格

备注: 1、感统室 1#采有平行样品; 2、*代表报出值为平行样检测值。

编制: 陈伟

审核: 卢霖霖

签发日期: 2020.8.29



——报告结束——