



201819113374

检测报告

(深测) 检测字 (2021) 第 SC210529005 号

本报告共 4 页

受检单位: 深圳市福田区荣超商务中心 B 座 8F、10F

采样日期: 2021 年 05 月 29 日

检测项目: 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC

深圳市深测检测技术有限公司
Shenzhen Shence Testing Co., Ltd.

本机构通讯资料 (Contact of the SCJ) :

检测机构: 深圳市深测检测技术有限公司

联系地址: 深圳市宝安区航城街道新力塘 8 号 5 楼

联系电话: 0755-82596689

投诉电话: 0755-86297569

网 址: www.shencejc.com

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

1、检测目的

监测室内环境的污染程度。

2、检测对象

办公室

3、分析方法与分析仪器（见表1）

4、检测结果（见检测结果）

表1 检测项目分析方法和分析仪器

检测项目	评价标准及数据	检验方法	仪器名称及型号
甲醛	$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2002	分光光度法 GB/T18204.2-2014 (检出下限为: $0.01\text{mg}/\text{m}^3$)	722N 分光光度计
苯	$\leq 0.11\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2002	气相色谱法 HJ 583-2010 (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 气相色谱仪
甲苯	$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2002	气相色谱法 HJ 583-2010 (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 气相色谱仪
二甲苯	$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2002	气相色谱法 HJ 583-2010 (检出下限为: $5.0 \times 10^{-4}\text{mg}/\text{m}^3$)	GC5890N 气相色谱仪
TVOC	$\leq 0.60\text{mg}/\text{m}^3$ GB/T18883-2002	热解吸/气相色谱法 GB/T18883-2002 附录C	GC5890N 气相色谱仪

深圳市深测检测技术有限公司检测报告

检测结果

(深测)检测字(2021)第SC210529005号

项目名称		室内环境污染物		检测项目		甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	
采样日期		2021 年 05 月 29 日		分析日期		2021 年 05 月 29 日-2021 年 06 月 02 日	
结果日期		2021 年 06 月 02 日		分析（采样）人员		邹中越、徐远明	
采样地址		深圳市福田区荣超商务中心 B 座 8F、10F					
环境采样条件		温度 24.5℃、大气压 99.8Kpa 以下检测点位由委托方指定					
编号	采样点位	测试项目及分析结果					
		甲醛 mg/m ³	苯 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	TVOC mg/m ³	
001	10F 1#	0.058(合格)	0.0053(合格)	0.0091(合格)	0.0422(合格)	0.206(合格)	
002	10F 2#	0.052(合格)	0.0027(合格)	0.0035(合格)	0.0455(合格)	0.149(合格)	
003	8F 1#	0.051(合格)	0.0108(合格)	0.0176(合格)	0.0494(合格)	0.294(合格)	
004	8F 2#	0.057(合格)	0.0013(合格)	0.0010(合格)	0.0158(合格)	0.096(合格)	
005	8F 3#	0.051(合格)	0.0026(合格)	0.0014(合格)	0.166(合格)	0.450(合格)	
006	8F 4#	0.097(合格)	0.0079(合格)	0.0192(合格)	0.0124(合格)	0.493(合格)	
007	8F 5#	0.053(合格)	0.0057(合格)	0.0154(合格)	0.179(合格)	0.522(合格)	
008	8F 6#	0.064(合格)	0.0033(合格)	0.0046(合格)	0.0151(合格)	0.144(合格)	
009	8F 7#	0.052(合格)	0.0064(合格)	0.0056(合格)	0.0637(合格)	0.226(合格)	
检测结论		各检测指标均符合 GB/T18883-2002 国家标准要求。					

编辑: 李海霞

审核: 侯高群

签发: 邹中越

日期: 2021年6月03日



8层平面布置图

深圳市医保局
办公区域装修工程

10层平面布置图

深圳市医保局
办公区域装修工程

—本报告结束—