



201012340099

检测报告

检测项目: 空气检测

Name of Sample:

委托单位: 深圳国勇科技有限公司

Client:

检测地址: 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

Test address:

检测类别: 委托检测

Test category:

江苏呈祥检测有限公司



地址 (Add.): 徐州市珠江西路 99 号

电话 (Tel.): 400-0516-800


邮编 (Post Code): 221100



扫描全能王 创建

检测报告

第 2 页, 共 4 页

委托单位	深圳国勇科技有限公司			检测类别	委托检测
检测地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			委托时间	2021.9.25
联系人	刘工	联系电话	18665350596	邮编	/
封闭时间	/			大气压 (kpa)	100.2
采样环境	温度 (C°)	32.3		湿度 (%)	81
采样日期	/			实验室接受样品日期	2021.9.26
检测日期	2021.9.26-2021.9.30			发送时间	2021.9.30
检测项目	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC				
检测依据	甲醛 GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》; TVOC《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)附录E; 苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)附录E; 甲苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)附录E; 二甲苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)附录E。				
主要检测设备	752 紫外可见分光光度计、GC9600 气相色谱仪				
检测结论	详见检测结果 仅对来样负责				
报告说明	1. 报告无“检测专用章”无效; 2. 报告无编制人,审核人,授权签字人签字无效; 3. 本报告仅对来样负责; 4. 报告未经检测单位同意不得部分复印; 5. 报告发生任何改动后无效; 6. 对检测报告若有异议,应于收到报告起七日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。				
编制: 杨凯 审核: 张如 签发: 					



签发日期: 2021年9月30日
(检验检测专用章)



检测报告

第 3 页, 共 4 页

检测结果						
项目及标准	检测项目	甲醛	苯	甲苯	二甲苯	TVOC
采样地点	国家标准参照 GB/T18883-2002	≤0.10	≤0.11	≤0.20	≤0.20	≤0.60
	(mg/m ³)					
图书馆 1	检测结果 (mg/m ³)	0.042	0.020	0.029	0.048	0.234
图书馆 2	检测结果 (mg/m ³)	0.056	0.016	0.037	0.033	0.215
图书馆 3	检测结果 (mg/m ³)	0.039	0.024	0.019	0.068	0.219
图书馆 4	检测结果 (mg/m ³)	0.035	0.018	0.031	0.065	0.328
录音室	检测结果 (mg/m ³)	0.054	0.026	0.033	0.052	0.275

以下空白。



扫描全能王 创建

检验检测报告

第 4 页，共 4 页

- 一、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起七日内向本公司提出。
- 二、检测，包括本公司按有关法规进行的评价检测，日常检测。
- 三、委托检测，系对委托项目或者委托者自送检品进行的检测。
- 四、委托抽样检测，系应委托方要求，本公司按相关技术规范抽样并进行的检测。
- 五、鉴定检测，系对新产品，新工艺，新资源申报或需评价进行的检测。
- 六、仲裁检测，系对争议双方协商后送样或有关主管部门封样进行的检测。
- 七、本报告不得部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验专用或公章确认。
- 八、自送样检测，本公司不对其来源负责，仅对检测结果负责。
- 九、“ND”表示未检出。



图书馆布点图:

