



201012340099

第 1 页, 共 4 页

检 测 报 告

检 测 项 目: 空气检测

Name of Sample:

委 托 单 位: 深圳国勇科技有限公司

Client:

检 测 地 址: 深圳市坪山区环宇幼儿园

Test address:

检 测 类 别: 委托检测

Test category:

江 苏 呈 祥 检 测 有 限 公 司





地址 (Add.): 徐州市珠江西路 99 号

电话 (Tel.): 400-0516-800

邮编 (Post Code): 221100

检测报告

第 2 页, 共 4 页

委托单位	深圳国勇科技有限公司			检测类别	委托检测
检测地址	深圳市坪山区环宇幼儿园			委托时间	2021. 11. 9
联系人	刘工	联系电话	18665350596	邮编	/
封闭时间	/			大气压 (kpa)	100. 2
采样环境	温度 (C°)	28. 0		湿度 (%)	63
采样日期	/			实验室接受样品日期	2021. 11. 10
检测日期	2021. 11. 10-2021. 11. 11			发送时间	2021. 11. 11
检测项目	甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC				
检测依据	甲醛 GB/T 18204. 2-2014《公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物》; 氨 GB/T 18204. 2-2014《公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物》; TVOC《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020) 附录 E; 苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020) 附录 E; 甲苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020) 附录 E; 二甲苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020) 附录 E。				
主要检测设备	752 紫外可见分光光度计、GC9600 气相色谱仪				
检测结论	详见检测结果 仅对来样负责				
报告说明	1. 报告无“检测专用章”无效; 2. 报告无编制人, 审核人, 授权签字人签字无效; 3. 本报告仅对来样负责; 4. 报告未经检测单位同意不得部分复印; 5. 报告发生任何改动后无效; 6. 对检测报告若有异议, 应于收到报告起七日内向检测单位提出, 逾期视为认可检测结果。				
编制:  审核:  签发:  签发日期: 2021年11月11日 					

检测报告

第 3 页, 共 4 页

检测结果							
项目及标准 采样地点	检测项目	甲醛	苯	甲苯	二甲苯	TVOC	氨
	国家标准参照 GB/T18883-2002 (mg/m ³)	≤0.10	≤0.11	≤0.20	≤0.20	≤0.60	≤0.20
和雅 A 班	检测结果 (mg/m ³)	0.049	0.019	0.020	0.087	0.265	0.059
和雅 B 班	检测结果 (mg/m ³)	0.053	0.012	0.035	0.054	0.290	0.077
和谐 D 班	检测结果 (mg/m ³)	0.050	0.009	0.031	0.065	0.266	0.051

以下空白。

测有
专用章