



202019125388

检测报告

委托单位: 深圳国勇科技有限公司

工程名称: 上海外国语龙岗学校室内空气检测

工程地址: 深圳龙岗区龙岗中心城爱新路 109 号上海外国语
大学附属龙岗学校

检测类别: 室内空气

深标实验室(深圳)有限公司



声明

- 1、本报告只适用于检测目的范围。
- 2、本报告仅对来样或采样分析结果负责。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告无本机构专用章、骑缝章无效。
- 5、未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。
- 7、如果项目左上角标注“*”，表示该项目不在本机构的 CMA 认证范围内，该数据仅供测试研究参考，不做为社会公正性数据。

本机构通讯资料

机构名称：深标实验室（深圳）有限公司

联系地址：深圳市龙岗区横岗街道六约社区六和路 1-1 号新华盛工业村 A2 栋厂房 512

邮政编码：518000

联系电话：0755-84899679

电子邮件：slt01@foxmail.com

网 址：www.szslab.com



检测信息

工程名称	上海外国语龙岗学校室内空气检测			
工程地址	深圳龙岗区龙岗中心城爱新路 109 号上海外国语大学附属龙岗学校			
采样日期	2023 年 06 月 06 日	点位数量	2 个	
接样日期	2023 年 06 月 06 日	检测日期	2023 年 06 月 06 日~09 日	
检测人员	廖明、刘晓辉、吴伟恒、张海平			
检测项目、方法及仪器				
检测项目	检测方法	主要检测仪器	最低检出限	采样封闭条件
甲醛	GB/T 16129-1995	紫外可见分光光度计 722N	0.01mg/m³	关闭门窗、空气净化设备及新风系统 12（h）
苯	GB/T 18883-2022	气相色谱仪 A60 气相色谱质谱联用仪 7700	0.001mg/m³	关闭门窗、空气净化设备及新风系统 12（h）
甲苯	GB/T 18883-2022		0.001mg/m³	关闭门窗、空气净化设备及新风系统 12（h）
二甲苯	GB/T 18883-2022		0.003mg/m³	关闭门窗、空气净化设备及新风系统 12（h）
TVOC	GB/T 18883-2022	气相色谱质谱联用仪 7700	-	关闭门窗、空气净化设备及新风系统 12（h）
评价/判定依据	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022			
备注	1、关闭门窗、空气净化设备及新风系统时长的真实性由委托方负责。			

编制：杨蓓

审核：李淑芳



检测结果

室内空气:

采样点位	测试项目	单位	测试结果	GB/T 18883-2022 限量值	单项判定
资源教室 1#	甲醛	mg/m ³	0.035	≤0.08	符合
	苯	mg/m ³	<0.001	≤0.03	符合
	甲苯	mg/m ³	0.018	≤0.20	符合
	二甲苯	mg/m ³	<0.003	≤0.20	符合
	TVOC	mg/m ³	0.125	≤0.60	符合
资源教室 2#	甲醛	mg/m ³	0.029	≤0.08	符合
	苯	mg/m ³	0.001	≤0.03	符合
	甲苯	mg/m ³	0.014	≤0.20	符合
	二甲苯	mg/m ³	0.008	≤0.20	符合
	TVOC	mg/m ³	0.317	≤0.60	符合

注：“<”表示结果小于其方法检出限。



采样附图:



资源教室 1#



资源教室 2#